

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za poljoprivredu,**  
**ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode**  
Zagrebačka 44, 44000 Sisak  
Tel.: 044 510068

KLASA: UP/I-351-02/21-06/34  
URBROJ: 2176/01-09-21-4

Sisak, 30. prosinca 2021.

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, temeljem članka 30. stavka 4., a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP d.d. Elektra Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB 28921978587, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja 10(20)kV kabelskog dalekovoda i STS 10(20)/0,4kV „Gornja Gračenica 13 - Stari put“ sa NN izlazima i rekonstrukcija dijela NN mreže „Gornja Gračenica - 2“, nakon provedenog postupka, donosi

### **RJEŠENJE**

- I.** Namjeravani zahvat „Izgradnja 10(20)kV kabelskog dalekovoda i STS 10(20)/0,4kV „Gornja Gračenica 13 - Stari put“ sa NN izlazima i rekonstrukcija dijela NN mreže „Gornja Gračenica - 2“ na k.č. 3653/2, 3654, 3655, 3656, 3657/2, 3659, 360, 3665, 3666, 3697/1, 3697/3, 3698, 3702/1, 3703, 3707, 3708/1, 3708/2, 3735, 3736/1, 3736/2, 3738, 3737/2, 3739, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3755, 3756, 3587, 3819/2, 3824, 3861, 3860, 3859, 3858/3, 3858/5 k.o. Gračenica, nositelja zahvata HEP d.d. Elektra Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB 28921978587, je prihvatljiv za ekološku mrežu.
- II.** Ovo rješenje se izdaje na rok od četiri godine.
- III.** Ovo rješenje se objavljuje na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.

### **Obrazloženje**

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, zaprimio je 16. kolovoza 2021. godine zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja 10(20)kV kabelskog dalekovoda i STS 10(20)/0,4kV „Gornja Gračenica 13 - Stari put“ sa NN izlazima i rekonstrukcija dijela NN mreže „Gornja Gračenica - 2“ na k.č. 3653/2, 3654, 3655, 3656, 3657/2, 3659, 360, 3665, 3666, 3697/1, 3697/3, 3698, 3702/1, 3703, 3707, 3708/1, 3708/2, 3735, 3736/1, 3736/2, 3738, 3737/2, 3739, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3755, 3756, 3587, 3819/2, 3824, 3861, 3860, 3859, 3858/3, 3858/5 k.o. Gračenica, nositelja zahvata HEP d.d. Elektra Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB 28921978587. U zahtjevu, sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode, navedeni su svi podaci o nositelju zahvata i priložena je propisana dokumentacija.

Po zaprimljenom zahtjevu, sukladno odredbama članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, ovaj Upravni odjel je zatražio mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-02/21-06/34, URBROJ: 2176/01-08/13-21-2 od 19. kolovoza 2021.).

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, dostavljenu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (KLASA: 612-07/21-38/955, URBROJ: 517-12-2-3-2-21-2 od 7. prosinca 2021. godine) u kojem se navodi da se obzirom na značajke zahvata Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti značajan negativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, pa je utvrđeno kako slijedi:

Predmetnim zahvatom je planirana izgradnja 10(20)kV kablenskog dalekovoda i STS 10(20)/0,4kV „Gornja Gračenica 13 - Stari put“ sa NN izlazima i rekonstrukcija dijela NN mreže „Gornja Gračenica - 2, a sastoji se od čelično rešetkastog stupa i konzole kao nosača elektroenergetske opreme i jednim uljnim transformatorom. Trafostanica će se priključiti sa novim srednjenaponskim kablom od novog stupa SB 1600/12 na k.č. 3858/5 k.o. Gračenica do novog SB na k.č. 3819/2 k.o. Gračenica. Kod stupa na k.č. 3819/2 Sn kabel se montira na vrh stupa i dalje postavlja po stupovima NN mreže do STS 10(20)/0,4kV „Gornja Gračenica 13 – Stari put“. Zračna niskonaponska mreža je predviđena ugradnjom betonskih stupova, kao nosača niskonaponskog snopa, a dio stupova postojeće NN mreže zamijeniti će se betonskim te će se na njima nalaziti odgovarajući NN i SN kabeli. Duljina dalekovoda je oko 803 m, od toga nadzemni dio duljine oko 648 m, a podzemni oko 155 m. Kabeli na stupovima su izolirani te ne postoji mogućnost strujnog udara za ptice. Nakon izvođenja radova sve površine na kojima su radovi izvođeni, vratiti će se u prvobitno stanje.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat nalazi se djelomično (podzemni kabeli u duljini oko 155 m) u području ekološke mreže i to *Području očuvanja prema Direktivi o pticama (POP) HR1000004 Donja Posavina*.

S obzirom na to da se radi o polaganju podzemnog kabela uglavnom uz postojeću prometnicu te se stanje nakon izvođenja radova vraća u prvobitno, nema trajnog gubitka staništa za ciljne vrste ptica.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, s obzirom na značajke zahvata te sagledavajući moguće utjecaje, može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom pa za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Slijedom navedenog i sukladno članku 30. stavku 4. Zakona o zaštiti prirode, te primjenom članka 29. stavka 2. istog Zakona, riješeno je kao u izreci.

Sukladno odredbama članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode Upravno tijelo provodi ocjenu prihvatljivosti za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša.

Sukladno odredbama članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno odredbama članka 43. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, rješenje iz članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode izdaje se na rok od četiri godine.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, rješenje iz članka 30. stavka 4. se objavljuje na internetskim stranicama.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti prirode, rješenje iz članka 30. stavka 4. se dostavlja Ministarstvu i Inspekciji zaštite prirode.

### **Uputa o pravnom lijeku:**

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, u roku od petnaest (15) dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačka 44 u Sisku, pisano, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik.

Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna po Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog I („Narodne novine“, broj 92/21, 93/21 i 95/21 ).

Sukladno članku 5. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), plaćena je upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog I, a o čemu je dokaz u spisu predmeta.

PRIVREMENA PROČELNICA

Sandra Mahnik, dr.med.vet., v.r.

### **DOSTAVITI:**

1. HEP d.d. Elektra Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, I. K. Sakcinskog 26, 44000 Sisak
4. U spis predmeta