



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode

Trg bana Josipa Jelačića 6, 44 000 Sisak
tel/fax: 540 030, 510 068 / 510 069
e-mail: zastita-okolisa@smz.hr

KLASA: UP/I-351-02/15-06/10
URBROJ: 2176/01-10-15-7
Sisak, 4. rujan 2015. godine

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, temeljem članka 29. stavka 2. i članka 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), članka 76. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu na zahtjev tvrtke Lipovljani Lignum d.o.o. iz Lipovljana, Industrijska bb, donosi

R J E Š E N J E

kojim se potvrđuje da planirani zahvat, izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvene biomase na k.č. 3260/1 i 3261/1 k.o. Lipovljani, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te da nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

O b r a z l o ž e n j e

- 1) Opunomoćenik tvrtke Lipovljani Lignum d.o.o., Leko biro d.o.o. iz Slavonskog Broda, Mile Budaka 1 je 3. kolovoza 2015. godine podnio Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, kao nadležnom tijelu, zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat „Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvene biomase“.
- 2) Svrha zahvata je proizvodnja toplinske i električne energije u kogeneracijskom postrojenju snage 2 MW za potrebe tvornice Lipovljani Lignum d.o.o., dok će se višak električne energije isporučivati u elektroenergetski sustav HEP-a.
- 3) Zahvat se planira izvoditi na k.č. 3260/1 i 3261/1 k.o. Lipovljani, a sastoji se od gradnje kotlovske postrojenja, turbo-generatorskog postrojenja, kondenzacijskog postrojenja, kemijske pripreme vode, toplinske stanice i energane. Kotlovsko postrojenje obuhvaća cjelovit sustav loženja goriva. Turbo-generatorsko postrojenje obuhvaća izgradnju turbine s reduktorom i generatorom električne energije, te pripadajućim pomoćnim sustavima. Kondenzacijsko postrojenje obuhvaća sustav zrakom hlađenih kondenzacijskih površina, sustav održavanja tlaka kondenzacije, te spremnika kondenzata s pumpama za transport kondenzata u otplinjač. Postrojenje kemijske pripreme vode treba osigurati dovoljne

količine demineralizirane vode za rad postrojenja, a toplinska stanica osigurava određenu potrebnu količinu toplinske energije za rad postrojenja, a energana obuhvaća ostale uređaje potrebne za rad svih tehnoloških jedinica.

- 4) Planirani zahvat se ne nalazi na području ekološke mreže, utvrđene temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13), već je u blizini području očuvanja značajnog za ptice (POP) HR 10000044 Donja Posavina.
- 5) Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, članku 30. stavku 3., Upravni odjel je zatražio prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode, te je isto zaprimljeno 4. rujna 2015. godine (KLASA: 612-07/15-35/585, URBROJ: 366-06-4-15-2, od 31. kolovoza 2015. godine) u kojem je navedeno da za planirani zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata, te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.
- 6) Uvidom u dostavljenu dokumentaciju uz zahtjev, sukladno prethodnom mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
Slijedom navedenog doneseno je rješenje u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Upravi za zaštitu prirode, u roku od petnaest (15) dana od dana dostave.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, Trg bana Josipa Jelačića 6 u Sisku, pisano, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik.

Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna po Tar. br. 3. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13).

Pristojba po Trb.1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama u iznosu od 70,00 kuna nalijepljena je i propisno poništena na zahtjevu.

pročelnica

Sandra Mahnik, dr. med. vet.

Prilog:

Mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode, KLASA:612-07/15-35/585, URBROJ:366-06-4-15-2, od 31. kolovoza 2015. godine

Dostaviti:

1. Leko biro d.o.o., Mile Budaka 1, 35 000 Slavonski Brod
2. Lipovljani Lignum d.o.o., Industrijska bb, 44 322 Lipovljani
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Sektor za planske dokumente i ocjenu prihvatljivosti, Služba za ocjenu prihvatljivosti, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
4. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
5. Predmet