



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode**

Trg bana Josipa Jelačića 6  
44 000 SISAK  
tel: +385 44 510068, 540213, 540022  
fax: +385 44 510069  
e-mail: [zastita-okolisa@smz.hr](mailto:zastita-okolisa@smz.hr)

KLASA: 351-02/10-02/33  
URBROJ: 2176/01-10-10-07  
Sisak, 22. listopada 2010. godine

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, temeljem članka 37. a stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 70/05 i 139/08) i članka 17. stavka 1. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 118/09), a povodom zahtjeva HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. (DP „ELEKTRA ZAGREB“) iz Zagreba, Gundulićeva 32, za provedbom prethodne ocjene u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdaje

### **P O T V R D U**

kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje nove transformatorske stanice 10(20)/0,4 kv 388 „Lekenik 6-Odranska „ sa priključnim KB 10(20) kV dalekovodom i pripadnom NN mrežom 400/230 V, Katastarska općina Lekenik koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području općine Lekenik, investitora HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (DP „ELEKTRA ZAGREB“), Gundulićeva 32, Zagreb, neće imati utjecaj na ekološku mrežu, odnosno na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Planiranim zahvatom predviđa se izgradnja nove stupne transformatorske stanice (STS) 10(20)/0,4 kv 388 „LEKENIK 6 – ODRANSKA“ na početku Odranske ulice na dijelu katastarske čestice br. 1243, k.o. Lekenik. Nova STS biti će na elektroenergetsku mrežu priključena pomoću energetskog srednjenaponskog 10/20 kV kabela. Na području sjeveroistočnog dijela naselja Lekenik, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP „Elektra Zagreb“, Pogon Velika Gorica, odlučila je zbog porasta konzuma izgraditi novu stupnu transformatorsku stanicu 10(20)/0,42 kv „LEKENIK 6 – ODRANSKA“ te za istu priključni kabelski 10(20) kV dalekovod sa zračnog ZV 7028 Lekenik. Interpolacijom nove TS u postojeću elektroenergetsku mrežu, potrebno je izvršiti dogradnju odnosno rekonstrukciju dijela postojeće niskonaponske mreže, trenutačno napajanje električnom energijom iz postojeće STS 104 „Lekenik 2“.

Planirani zahvat nalazi se u neposrednoj blizini područja ekološke mreže HR2001030 Lekenik-Peščenica, važnog područja za divlje svojte i stanišne tipove i HR1000003 Turopolje – međunarodno važno područje za ptice.

## **O b r a z l o ž e n j e**

HEO-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (DP „ELEKTRA ZAGREB“), Gundulićeva 32, Zagreb, podnio je dana 07.09.2010. godine Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat izgradnje nove transformatorske stanice 10(20)/0,4 kv 388 „Lekenik 6-Odranska „ sa priključnim KB 10(20) kV dalekovodom i pripadnom NN mrežom 400/230 V.

Zakonom o zaštiti prirode člankom 37. a stavkom 2. određeno da je u postupku prethodne ocjene upravno tijelo dužno zatražiti prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode. Temeljem dobivenog mišljenja Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije utvrdio je obzirom na tip zahvata i ograničen utjecaj zahvata, prethodnom ocjenom zahvata se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže, smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.

Premda nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata, Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08), članak 88., propisuje da se stupovi i tehničke komponente srednjenaponskih vodova izvode na način da se ptice zaštite od strujnog udara. Naime, u cilju eliminiranja stradavanja ptica, a posebice ptica koje imaju veliki raspon krila, te su stoga u većoj opasnosti od strujnog udara na ovakvim objektima (npr. od ciljeva očuvanja područja ekološke mreže u blizini to je štekavac), potrebno je tehničko rješenje stupne trafostanice 10(20)/0,4 kv 388 „Lekenik 6 - Odranska“ izvesti na način da se ptice zaštite od strujnog udara. Uvjeti zaštite prirode biti će izdani u postupku ishoda lokacijske dozvole za građenje i izvođenje radova i zahvata izvan granica građevinskog područja temeljem članka 38. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08).

PROČELNICA:

Sandra Mahnik, dr. med. vet.

Dostaviti:

1. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.  
DP „ELEKTRA ZAGREB“  
Gundulićeva 32, ZAGREB
2. Ministarstvo kulture  
Uprava za zaštitu prirode  
Savska cesta 41/20, ZAGREB
3. Predmet.